



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

شهادة مطابقة

AEI Power GmbH
Uracher Straße 91
72555 Metzingen
ألمانيا

المتقدم:

أداة فصل تلقائي بين المولد والشبكة العامة للجهد (الفولطية) المنخفض

المنتج:

867R017
867R020
867R023

نموذج:

الاستخدام طبقا للوائح:

الإشراف على موصلات أداة فصل أوتوماتيكي dreiphasig ثلاثية الأوجه طبقا للمعيار DIN V VDE V 0126-1-1:2013-08 للنظم الكهروضوئية للاقتتران على التوازي phasigeidr ثلاثي الأوجه بواسطة عاكس للقدرة في إمداد الموصلات العامة. تعد أداة الفصل التلقائي جزءا تكامليا من عاكس التيار المذكور أعلاه. ويعمل هذا كبديل لأداة الفصل ذات خاصية العزل التي يمكن لموفر شبكة التوزيع أن يصل إليها في أي وقت.

القواعد والمعايير المطبقة:

معيار DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08 و"مولد في الشبكة العامة للجهد المنخفض، الإصدار الرابع لعام 2011، إرشادات لتوصيل والتشغيل على التوازي للمولدات في الشبكة العامة للجهد المنخفض" مع إضافات (VDN 2005) من جمعية الكهرباء الألمانية (VDEW) وجمعية مشغل الشبكة (VDN).

يتطابق مفهوم السلامة للمنتج المقدم أعلاه وقت إصدار هذه الشهادة مع مواصفات السلامة السارية للاستخدام المحدد طبقا للوائح.

14TH0086-VDE0126

رقم التقرير:

U14-0324

رقم الشهادة:

14-07-2014

تاريخ الإصدار:

Certification body



Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY