



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Certifikát o zhode

Žiadateľ: AEI Power GmbH
Uracher Straße 91
72555 Metzingen
Nemecko

Produkt: Zariadenie na automatické odpojenie medzi generátorom
a verejnou elektrickou sieťou s nízkym napätím

Model: 867R023
867R020
867R017

Použitie v súlade s predpismi:

Zariadenie na automatické odpojenie s dohľadom nad trojfázovým napájaním v súlade s normou EN 50438:2007, STN EN 50438:2008, DIN V VDE V 0126-1-1:2013-08, pre fotonapäťové systémy s trojfázovým paralelným spojením prostredníctvom prevodníka v rámci napájania z verejnej elektrickej siete. Zariadenie na automatické odpojenie je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného prevodníka.

Použitie pravidiel a štandardy:

EN 50438:2007, STN EN 50438:2008

Požiadavky na pripojenie mikrogenerátorov paralelne s nízkonapäťovou verejnou distribučnou sieťou

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

Zariadenie na automatické odpojenie medzi generátorom a verejnou elektrickou sieťou s nízkym napätím

Koncepcia bezpečnosti uvedeného reprezentatívneho produktu zodpovedá v čase vystavenia tohto certifikátu platným bezpečnostným požiadavkám na určený spôsob použitia v súlade s predpismi.

Číslo správy: 14TH0086-VDE0126
14TH0086-EN50438

Číslo certifikátu: U14-0327

Dátum vystavenia: 2014-07-14

Inštitút pre certifikáciu

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY