



**BUREAU
VERITAS**

Uygunluk Belgesi

Başvuru Sahibi: AEI Power GmbH
Uracher Straße 91
72555 Metzingen
Almanya

Ürün: Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını otomatik olarak kesme cihazı

Model: 867R008
867R010
867R013
867R017
867R020
867R023

Yönetmeliklere uygun kullanım:

DIN V VDE V 0126-1-1:2013-08 'ye uygun üç fazlı şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan üç fazlı fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

Geçerli kurallar ve standartlar:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2013-08

Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını otomatik olarak kesme cihazı

EN 50438:2007, TS EN 50438:2008

Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekeleri ile paralel bağlanması için kurallar

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

Rapor numarası: 14TH0086-VDE0126

Belge numarası: U14-0586

Tanzim tarihi: 2014-10-31

Sertifikasyon enstitüsü

Sertifikasyon enstitüsü

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01

Sertifikasyon enstitüsü Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
göre akredite EN 45011 - ISO / IEC Guide 65